

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования

Наименование ОУ(краткое)	Орган проводивший проверку	Тема по которой направлен документ в ОУ	Замечания, предъявляемые к ОУ в документе (кратко)	Результат (штраф, административный протокол и т.д.)
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Саратовской области 22.10.-08.11.2021	Соблюдение обязательных требований ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных	Письмо главе администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" от 10.11.ю2021 № 499 о выделении денежных средств на устранение, указанных в Предписании № 893, нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки.

			<p>технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки, в нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p> <p>2. не организовано на объекте не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение</p>	
--	--	--	--	--

			п.17 б Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Управления Роспотребнадзора по Саратовской области территориального отдела в городе Саратове 04.02-17.02.2022	Соблюдение обязательных требований законодательства и нормативно-правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением требований и технических регламентов	1. Частично в кабинетах отсутствует цветовая маркировка учебной мебели, в результате чего нарушены ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Замечания устранены, заместитель директора по АХЧ привлечена к административной ответственности
МОУ «СОШ № 9»	Соблюдение обязательных	Соблюдение обязательных	Не выявлено	

Волжского района г. Саратова	требований законодательства и нормативно-правовых актов в области санитарно- эпидемиологического благополучия человека и сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением требований и технических регламентов 15.02.2022	требований законодательства и нормативно-правовых актов в области санитарно- эпидемиологического благополучия человека и сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением требований и технических регламентов		
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Требования прокуратуры Волжского района г. Саратова № 24-2022 от 11.01.2022	Проведение анализа соблюдения законодательства о контрактной системе для государственных и муниципальных нужд	Не выявлено	
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Требование прокуратуры Волжского района г. Саратова № 76-22/20630003 от 16.02.2022	Проверка по вопросу профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних.	Не выявлено	
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Требования прокуратуры Волжского района г. Саратова №24-2022 от 28.02.2022	Соблюдение полноты принимаемых мер по обеспечению прав государства на результаты интеллектуальной деятельности, в первую очередь по их судебной защите период 2020 года- истекший период 2022 года	Не выявлено	
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Протест прокуратуры Волжского района г. Саратова № 53-2022 от 04.03.2022	Проверка соответствия действующему законодательству Положения о порядке проведения закупок для нужд МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Привести в соответствие положение	Приведено в соответствие, актуальная версия Положения размещена на единой информационной системе
МОУ «СОШ № 9»	Требование прокуратуры	Проверка по вопросу соблюдения	Предоставить	

Волжского района г. Саратова	Волжского района г. Саратова № 20-2021/85-22-20630003 от 17.03.2022	требований действующего законодательства	документы по антикоррупционной политике в ОУ	
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Требование прокуратуры Волжского района г. Саратова № 53-2022/277-22-20630003 от 22.03.2022	Проверка соответствия требованиям федерального законодательства (на Положение о выявлении и урегулирования конфликта интересов	Привести в соответствие Положение	Приведено в соответствие (приказ № 66 от 23.03.2022), Положение размещено на официальном сайте
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Протест прокуратуры Волжского района г. Саратова № 20630003-39-22/- 20630003 от 25.03.2022	Проверка соответствия локальных нормативных актов ОУ требованиям законодательства (на Положение об информационной открытости МОУ «СОШ № 9»)	Привести в соответствие Положение	Приведено в соответствие (приказ № 67 от 28.03.2022), Положение размещено на официальном сайте
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Представление прокуратуры Волжского района г. Саратова № 20620003-49-22/20630003 от 28.03.2022	Проверка исполнения законодательства в сфере образования, а также соблюдения требований действующих санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Несоответствие содержания пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов в утвержденном меню	В связи с выявленными нарушениями и неисполнением п.2.6 приказа № 143 от 30.08.2022 «Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году» ответственному за организацию питания в учреждении объявлено дисциплинарное взыскание в форме замечания (приказ № 39 от 29.03.2022) за

				несвоевременный контроль за качеством предоставляемого питания.
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова	Требование прокуратуры Волжского района г. Саратова	О предоставлении ежемесячной информации о количестве фактов совершенных преступлений в отношении имущества ОУ, сотрудников и их имущества, фактах жесткого обращения с детьми родителями, о фактах межнациональных конфликтов, проявления экстремистской и террористической направленности		